

令和7年11月27日  
南和広域医療企業団

次の委託業務について、下記の通り回答します。  
委託業務名：南和広域医療企業団施設総合管理業務委託

質問回答書

記

番号	質問事項	回答
1	「消防法第14条に基づき気密漏洩検査を行う」の点検回数が3年に1回となっておりますが、現在は完成検査より15年未満ということでしょうか。	15年を経過しています。